



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Белгородской области  
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-10**

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району  
п. Ровеньки, ул. М.Горького, 32, 5-59-55, gpn-rovenki@31.mchs.gov.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)**

**Предписание № 6/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара.**

Должностному лицу – и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Ровеньский детский сад «Сказка» Погореловой Людмиле  
Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
ОНД и ПР по Ровеньскому району по пожарному надзору № 6 от "27" февраля 2020 г.,  
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в  
период «17» марта 2020 г. с 10 час. 20 мин. до 12 час.20 мин. Продолжительность 2 час  
период «19» марта 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 1 час  
проведена проверка:

ВрИО начальника ОНД и ПР –государственным инспектором Ровеньского района по  
пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Майоровым М.А.

Юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Ровеньский детский сад «Сказка» Белгородская область, Ровеньский район, п.  
Ровеньки, ул. Парковая, 19

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Ровеньский детский сад «Сказка» Погореловой Людмилой Анатольевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На первом и втором этаже	в пункт 43 - Правил противопожарного		

	местах установки ручных извещателей отсутствуют знаки пожарной безопасности (место установки ручного пожарного извещателя)	режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	17.04 2020	
2.	В помещении столовой поломан раструб углекислотного огнетушителя	подпункт "в" пункта 478 - Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	17.04 2020	
3.	В помещении вентиляционной в подвале допущено складирование горючих материалов	подпункт "б" пункта 23 - Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	17.04 2020	
4.	Ковры на путях эвакуации в игровых комнатах на первом и втором этажах не закреплены	пункт 39 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	30.04 2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району  
Майоров М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 19 » 03 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Тюфеев  
(подпись)

и.о. заведующего  
(должность)

Тюфеева А.А.  
(фамилия, инициалы)

« 19 » 03 2020 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору